



DIAGRAMA UNIFILAR

- LEGENDA**
- CANALETA SISTEMA 9 - 20 x 10 mm E 40 x 16 mm
 - TOMADA UNIVERSAL DUPLA QUADRADA 127V COM TOTEM 2P+T 10A - 250V - A 0,3M DO PRISO ACABADO
 - TOMADA UNIVERSAL DUPLA QUADRADA 220V COM TOTEM 2P+T 10A - 250V - A 0,3M DO PRISO ACABADO
 - TOMADA UNIVERSAL DUPLA QUADRADA 127V COM TOTEM 2P+T 10A - 250V - A 0,3M DO PRISO ACABADO
 - JACK RJ 45 FÊMEA DUPLO CAT 6 UNIVERSAL
 - JACK RJ 45 FÊMEA DUPLO CAT 6 UNIVERSAL A 2,3M DO PRISO ACABADO
 - RACK A - SWITCH 01 - PRISCO DE QUADRO TERMINAL DE SOBRECORRENTE 12 DISJUNTORES + BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO
- SIGLAS**
- C.01 CIRCUITO NÚMERO 01 - 220V
 - CE.01 CIRCUITO ESTABILIZADO 01 - 127V
 - CA. CIRCUITO ALIMENTADOR QUADRO TERMINAL ESTABILIZADO
 - Q.T.E. QUADRO TERMINAL ESTABILIZADO
- NOTAS:** Diversos cabos passaram por teto e/ou piso de concreto para a central de alarme.



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
"PEREIRA"
VILA PEREIRA - SANTA ROSA - RS
REDE ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO

PROPRIETÁRIO:		
RESP. TÉCNICO PROJETO:		
ESCALA: 1/50	PLANTA BAIXA, DETALHES	ÁREA: 311,00 m²
www.unica.com.br	DATA: ABRILHO - 2014	ÚNICA
Endereço: Rua...	DESENHO: ROBERTO...	
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI Nº 9610/98		